



Schirmverbindungsleitung SC-Clip

Montageanleitung



Zum mechanischen Schutz der einzelnen Adern wird zunächst der Kunststoffschuh zwischen Kabelmantel und Adern bis zum Anschlag eingeführt.



Der Kontaktzahn der Schirmverbindungsklemme wird zwischen Kunststoffschuh und Kabelmantel angesetzt...



und bis zum Anschlag mittels einer Zange eingeführt.